

(Типовая форма)

Государственная инспекция труда в Ростовской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Ростов-на-Дону,
ул. 1 Конной Армии, 15 а
(место составления акта)

“ 16 ” февраля 20 15 г.
(дата составления акта)

16:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 2.2.8-15/2

По адресу/адресам: г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, д.165
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения на проверку от 28.01.2015 № 2.2.8-15/1, Михальковой Е.А.,
Зам. руководителя Государственной инспекции труда в Ростовской области- Зам. главного
государственного инспектора труда в Ростовской области (по охране труда)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
НОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 6 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Государственная инспекция труда в Ростовской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки)

Гонтарева О.В.

16.02.2015 г.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Борисенко Роман Михайлович, Государственный инспектор труда Государственной инспекции труда в Ростовской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Гонтарев В.В., финансовый директор НОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки проведенной в период с 14 часов 00 минут по 17 часов 00 минут «11» февраля 2015 г. и с 13 часов 00 минут по 16 часов 00 минут «16» февраля 2015 г., в отношении НОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА», находящегося и осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 165 установлено:

- Согласно предоставленной информации на момент проведения проверки труд несовершеннолетних, инвалидов и иностранной рабочей силы в НОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА» не используется;

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Приказом не определен перечень профессий и рабочих мест, требующих присвоения I группы по электробезопасности, чем нарушено требование п.1.4.4 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», п.2 приложения 1 к правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок утв. приказом Минтруда России от 24.07.2013 г. № 328 н.
2. Неэлектротехническому персоналу не присвоена I группа допуска по электробезопасности с регистрацией в журнале установленной формы, чем нарушено требование п.1.4.4 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».
3. Приказом не определен ответственный за безопасную эксплуатацию, сохранность и своевременный ремонт зданий и сооружений, чем нарушено требование п.2.3. «Положение о проведении ППР производственных зданий и сооружений».
4. Не проводятся ежегодные весенние и осенние осмотры производственных зданий и сооружений с составлением соответствующих актов, чем нарушено требование п.2.5,2.6 Положения о проведении планово – предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, утвержденного Постановлением Госстроя СССР от 29 декабря 1973 г. № 279
5. Приказом не определен состав комиссии по общему осмотру зданий и сооружений, чем нарушено требование п.2.11 Положения о проведении планово – предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, утвержденного Постановлением Госстроя СССР от 29 декабря 1973 г. № 279
6. Не ведется технический журнал зданий или сооружений (помещений) с внесением в него записей обо всех выполненных работах по ремонту и обслуживанию зданий, чем нарушено требование п.2.22 Положения о проведении планово – предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, утвержденного Постановлением Госстроя СССР от 29 декабря 1973 г. № 279

Ответственный за указанные нарушения директор НОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА», Гонтарева О.В.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


Борисенко Р.М. _____
(подпись проверяющего)

Гонтарева О.В. _____
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание №2.2.8-15/3;
2. Протокол об административном правонарушении №2.2.8-15/4;
3. Протокол об административном правонарушении №2.2.8-15/4-1;
4. Определение о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении от 16.02.2015;
5. Определение о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении от 16.02.2015;

Подписи лиц, проводивших проверку: Борисенко Р.М., Государственный инспектор труда
Государственной инспекции труда в Ростовской области
_____ 16.02.2015 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Гонтарева О.Г., директор НОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 16 ” февраля 20 15 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)